



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, ул. Большая Морская,  
д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05 <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности

№ 37-1-309

г. Санкт-Петербург  
ул. Зубковская, д. 4, каб. 46  
(место составления акта)(время, дата составления акта)

10 ч. 00 мин.  
29.06.2021 г.

На основании: распоряжения управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 24 мая 2021 года № 37-1-309

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание детского сада, расположенное по адресу: 192076, г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 51, корп. 2, лит. А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 51, корп. 2, лит. А; ИНН: 7811065795

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«22» июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин

«29» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («2» часа (ов))

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Бабий Светлана Евгеньевна –заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«15» часов «00» минут «22» июня 2021 г.

  
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Брантов Нарт Анатольевич– инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Бабий Светлана Евгеньевна –заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объектов защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 51, корп. 2, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: предоставлен отчет № 660/В/0771/2021/51 по расчету пожарного риска, выполнен Невским отделением СПб ГО ООО «ВДПО» на объекте, расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 51, корп. 2, лит. А

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности выявлены нарушения, а именно:



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Отделка напольного покрытия в группах №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, выполнена из материалов с высокой пожарной опасностью (отделка пола выполнена гомогенным ПВХ линолеумом, имеющим класс пожарной опасности КМ-3, см. сертификат соответствия ССПБ. RU. ОП 034 В. 00174).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7, ст. 134; ч. 4, ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	Заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга С. В. Бабий
2.	Спортивный зал, предназначенный для пребывания более 10 человек не имеет второго эвакуационного выхода.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 5.1.3	Заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга С. В. Бабий



3.	Музыкальный зал, предназначенный для пребывания более 10 человек не имеет второго эвакуационного выхода.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 5.1.3	Заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга С. В. Бабий
4.	Допущено размещение различных материалов под лестничными маршами. (центральная лестница)	п.п. п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	Заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга С. В. Бабий

В ходе проведения проверки с работниками детского сада проведена профилактическая беседа о соблюдении требований пожарной безопасности и тренировочное занятие по эвакуации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
	
(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: на - л. в - экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 37-1-309/1/1 от 29.06.2021 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения внеплановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.
9. Проверочные листы (списки контрольных вопросов)
10. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Брантов Нарт Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” июня 20 21 г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Бабий Светлана Евгеньевна –заведующий ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” июня 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: